

VKF Brandschutzanwendung Nr. 16114

Gruppe 106	Dachelemente und Unterdächer	
Gesuchsteller	Fischer Profil GmbH Waldstrasse 67 57250 Netphen Germany	
Hersteller	Fischer Profil GmbH 57250 Netphen Germany	
Produkt	FISCHERTHERM CH	
Beschrieb	Dachelement, Kern aus PUR-Hartschaum (40kg/m ³), beidseitig hohlraumfrei mit Stahlblech (0,5-1,0mm) abgedeckt, D=30-200mm	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	Swiss: Prüfbericht '910627-12-0287-01' (30.05.2012)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	01.01.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	17.04.2013	
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden	

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

