

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 16113

Gruppe 101	Fassadenbekleidungen, -elemente und -verputze	
Gesuchsteller	Fischer Profil GmbH Waldstrasse 67 57250 Netphen Germany	
Hersteller	Fischer Profil GmbH 57250 Netphen Germany	
Produkt	FISCHERTHERM CH	
Beschrieb	Fassadenelement nichttragend, Kern aus PUR-Hartschaum (40kg/m <sup>3</sup> ), beidseitig hohlraumfrei mit Stahlblech (0,5-1,0mm) abgedeckt	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '910627-12-0287-01' (30.05.2012)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	01.01.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	17.04.2013	
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden	

*U. Binz*

Binz

*J. Rappo*

Rappo

